

Instytut Farmaceutyczny  
Ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa

Warszawa, 23.10.2017

Nr sprawy: NDZP 240 -59/17

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 20.10.2017  
w postępowaniu pn.:

**„ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW NAŚCIENNYCH ORAZ  
TERMOHIGROMETRÓW NDZP 240- 59/17 ”**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy  
następującej odpowiedzi.

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy części I**

Czy zakres pracy w trybie chłodzenia dla klimatyzatorów podany w przedmiocie oferty jest prawidłowy?  
Podane wartości od -24 oC do 43 oC są typowe dla szaf klimatyzacji precyzyjnej nie zaś dla urządzeń  
naściennych.

**Odpowiedź :**

Zakres pracy w trybie chłodzenia dla klimatyzatorów podany w przedmiocie oferty jest prawidłowy.  
Zamawiający wymaga wartości zgodnych z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy części II**

Czy dopuszczacie Państwo urządzenia równoważne względem wskazanego typu LB520 ?

**Odpowiedź :**

Nie –Zamawiający nie dopuszcza urządzenia równoważnego. Zależy nam na termohigrometrach typu  
LB520 ponieważ potrzebujemy przyrządów pomiarowych, które byłyby kompatybilne z przyrządami  
pomiarowymi, które już posiadamy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania  
ofert.

Zamawiający nie zmienił termin składania ofert.

**Termin składania ofert: 27.10.2017, godz. 11:30**

**Termin otwarcia ofert: 27.10.2017, godz. 12:00**

Z poważaniem,

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY  
Dział Zamówień Publicznych

  
Magdalena Troć